

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Комисија за јавну набавку радова-извођење радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду

Јавна набавка број: СММ-13/2016

Број: 3/139

Датум: 04.03.2016.

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са јавном набавком радова, бр. јавне набавке: СММ-13/2016

Дана 04.03.2016. заинтересовано лице је електронским путем упутило захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са јавном набавком радова – извођење радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду, број јавне набавке: СММ-13/2016 који је Наручилац примио и навео 04.03.2016. под дел.бр. 3/138 од 04.03.2016. следеће садржине:

I ПИТАЊЕ

„У предмјеру пројекта са ознаком ELN у позицијама под редним бројевима ELN.02 и ELN.09 су обухваћени разводни ормани са заједничким ознакама ГРО и РО. За сваки од њих су дате количине опреме која се уграђује у њих:

- Јединица мере (ком) је уписана у колону „јединица мере“
- количина је уписана у колону „количина“

Приликом попуњавања предмера, да ли је:

- неопходно уписати цене за сваку од уграђене опреме,
- или је довољно уписати цену за комплетан разводни орман са свом уграђеном опремом и материјалом (као што је назначено на крају предмера сваког ормана: комплет 1)“

На основу члана 63. ст. 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), а у складу са конкурсном документацијом – поглавље VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 13 - Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, страна 27 до 28, Комисија за јавну набавку даје следећи

ОДГОВОР

Разводни ормани обухваћени предмером пројекта за ознаком ELN.02, стране од 838/1655 до 934/1655 конкурсне документације и предмером пројекта за ознаком ELN.09, стране од 987/1655 до 995/1655 конкурсне документације, треба да се испоруче са уграђеном и функционално повезаном опремом и материјалом, комплетно радионички завршени и испитани и као такви се третирају као једна позиција предмера.

Из наведеног разлога није неопходно уписати цену за сваку од уграђене опреме, већ је довољно уписати цену за комплетан разводни орман (комплет 1).

II ПИТАЊЕ

„У предмјеру пројекта са ознаком ELC позицијом под редним бројем ELC.01.01 је обухваћен разводни орман ознаке РО-М-КГХ1, а позицијом под редним бројем

ELC.01.01 је обухваћен разводни орман ознаке РО-М-КГХ2. За сваки од њих су дате количине опреме која се уграђује у њих:

- Јединица мере (ком) је уписана у колону „јединица мере“
- количина је уписана у колону „количина“

Приликом попуњавања предмера, да ли је:

- неопходно уписати цене за сваку од уграђене опреме,
- или је довољно уписати цену за комплетан разводни орман са свом уграђеном опремом и материјалом (као што је назначено на крају предмера сваког ормана: ком 1)“

На основу члана 63. ст. 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), а у складу са конкурсном документацијом – поглавље VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 13 - Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, страна 27 до 28, Комисија за јавну набавку даје следећи

ОДГОВОР

Разводни ормани обухваћени предмером пројекта за ознаком ELC.01.01, стране од 1075/1655 до 1083/1655 конкурсне документације треба да се испоруче са уграђеном и функционално повезаном опремом и материјалом, комплетно радионички завршени и испитани, и као такви се третирају као једна позиција предмера.

Из наведеног разлога није неопходно уписати цене за сваку од уграђене опреме, већ је довољно је уписати цену за комплетан разводни орман (комплет 1).

**НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**



**Јасмин Паповић,
службеник за јавне набавке, члан Комисије**